Via Santigaro, 35 - 25010 S. Felice d/B. (BS)
Tel 0365/522113 - Fax 0365/522117

SCHEDA TECNICA N° : *2S3601/1*
REVISIONE : *3*
DEL : *12/04/07*
OGGETTO : *SETTI FILTRANTI*

Dimensione rotolo	20x1H	m	
Spessore nominale	50	mm	
Permeabilità all'aria		lit/min/20 cmq	
Comportamento al calore	Tem. massima di funzionamento 120°C		
Comportamento alla fiamma	Classe F1		
Comportamento rispetto all'umidità			
Sostanze incompatibili			
Rigenerabilità			
Tipo rifiuto scarti di lavorazione			
Tipo rifiuto dopo uso normale			
DATI DI IMPIEGO			
Velocità dell'aria consigliata	1,5	m/s	
Portata di aria consigliata	5400	mc/h/mq	
Perdita di carico iniziale	30	Pa	
Perdita di carico finale consigliata	250	Pa	
PROVE DI CLASSIFICAZIONE			
Portata d'aria		mc/h	
Velocità aria	1,5	m/s	
Perdita di carico iniziale	30	Pa	
Perdita di carico finale	150	Pa	
Rendimento di filtrazione (prova opacimetrica)		%	
Efficienza separazione ponderale (prova gravimetrica)	>80%<90%	%	
Classe di filtrazione	**G3**	(priva di certificazione)	
Capacità di accumulo teorica	4	kg/mq	

NOTE:
- Fibra di vetro tipo secco
- Entrata aria lato colore verde
- Non lavabile

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso